

Уважаемые посетители сайта!

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала для подготовки офлайн к аттестации в области промышленной безопасности. Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно в любое удобное для Вас время на сайте.

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться к аттестации в Едином Портале Тестирования (ЕПТ) Ростехнадзора. Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по техническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможности подготовки на бумажном носителе в виде ПДФ файлов, по всем представленным на сайте областям аттестации. Материал будет идентичен по вопросам и ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант предоставляемого материала.

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.

Удачной всем подготовки!

Вопрос 1.

На какой максимальный срок допускается продление дублирования работника в случае, если он не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке во время дублирования?

На 12 рабочих смен

Вопрос 2.

Какие из перечисленных правил пользования диэлектрическими перчатками указаны неверно?

В случае излишней длины края перчаток допускается подвертывать

Вопрос 3.

Какие из перечисленных данных не используются при планировании режимов работы электростанций и сетей?

Прогноз затрат на компенсацию потерь электроэнергии

Вопрос 4.

Каким образом проверяется исправность указателя напряжения перед началом работы с ним?

При помощи специальных приспособлений, представляющих собой малогабаритные источники повышенного напряжения, либо путем кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением

Вопрос 5.

Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?

Знаками или окраской

Вопрос 6.

В течение какого времени с момента возникновения оснований для расторжения договора, заключенного с гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией), сетевая организация обязана направить потребителям, в интересах которых он действует, уведомление о предстоящем расторжении договора и предложение о заключении договора с сетевой организацией?

В течение 10 дней

Вопрос 7.

Какие надписи должен иметь аппарат защиты на напряжение до 1 кВ?

Значения номинального тока аппарата, уставки расцепителя или номинального тока плавкой вставки

Вопрос 8.

Какие работы из перечисленных не относятся к специальным, право на проведение которых должно быть отражено в удостоверении?

Работы по измерению сопротивления изоляции

Вопрос 9.

Какого диаметра и длины должны быть хлопчатобумажные страховочные канаты и страховочные канаты из капронового фала?

Хлопчатобумажный канат диаметром не менее 15 мм, канат из капронового фала - не менее 10 мм, а длина их - не более 10 м

Вопрос 10.

Что должны определять органы оперативно-диспетчерского управления в части работы автоматической частотной разгрузки и частотного автоматического повторного включения энергосистем?

Все перечисленное