

Уважаемые посетители сайта!

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала для подготовки офлайн к аттестации в области промышленной безопасности. Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бесплатно в любое удобное для Вас время на сайте.

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовиться к аттестации в Едином Портале Тестирования (ЕПТ) Ростехнадзора. Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки по техническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для возможности подготовки на бумажном носителе в виде ПДФ файлов, по всем представленным на сайте областям аттестации. Материал будет идентичен по вопросам и ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный вариант предоставляемого материала.

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.

**Удачной всем подготовки!**

#### **Вопрос 1.**

**Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных?**

Работнику, имеющему III группу по электробезопасности и право быть производителем работ

#### **Вопрос 2.**

**В каком случае допускается совмещение наблюдающим надзора с выполнением какой-либо работы в электроустановках?**

Не допускается в любом случае

#### **Вопрос 3.**

**Какие действия персонала не относятся к организационным мероприятиям?**

Вывешивание запрещающих плакатов на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов

#### **Вопрос 4.**

**Какие мероприятия выполняются, если в процессе подготовки рабочего места по наряду возникают сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и возможности безопасного выполнения работ?**

Подготовка должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности

#### **Вопрос 5.**

**Кем устанавливается порядок проведения обходов и осмотров рабочих мест в энергетических организациях?**

Руководителем организации

**Вопрос 6.**

**Каким образом необходимо присоединять переносное заземление при выполнении работ в электроустановках?**

Присоединить переносное заземление к заземляющему устройству, проверить отсутствие напряжения, установить переносное заземление на токоведущие части

**Вопрос 7.**

**Какие формы работы с административно-техническим персоналом не проводятся?**

Противоаварийные тренировки

**Вопрос 8.**

**Какая из перечисленных чисток допускается для спецодежды и спецобуви, входящих в индивидуальный экранирующий комплект?**

Только сухая чистка

**Вопрос 9.**

**Какой должна быть длина изолирующей части изолирующих клещей для работы в электроустановках напряжением выше 1 до 10 кВ?**

Не менее 450 мм

**Вопрос 10.**

**Какое напряжение переносных светильников допускается при работе внутри трансформатора?**

Не более 12 В